



LEGENDA:

- 2 SPLYNOVACI KOTOL VIESSMANN VITOLIGNO 100-S 25kW (VL1A001)
- 3 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA S MEMBRANOU VIESSMANN N 80L 6BAR -SEDA, (9572904)
- 4 AKUMULACNY ZASOBNIK VYKUROVACEJ VODY VITOCCEL 100-E TYP SVP 1000L (Z005028)
- 8 CERPADOVA SKUPINA S MIXOM DN25 UPS 60 M32 (9556587)
- 12 ZASOBNIK TEPLEJ UZITKOVEJ VODY VITOCCELL 100-B OBJEM 300L (Z002577)
- 14 EKVITERMICKA REGULACIA VITOTRONIC 200H typ HK1M (Z004980)

POZNÁMKY

OKNO DO KOTOLNE MUSÍ BYŤ OPATRENÉ NEUZATVÁRATEĽNÝM OTVOROM S MREŽKOU VEĽKOSTI min 200 X 200 mm
 ROZVODY V KOTOLNI OD KOTLA PO ČERPADOVÚ SKUPINU ÚK A OHRIEVAČ TÚV ZHOTOVÍŤ Z MEDENÝCH POTRUBÍ
 ROZVODY Z KOTOLNE PO ROZDEĽOVAČE ZHOTOVÍŤ Z POTRUBIA VIESSMANN P-RT/AI/PE, 32/3 mm.

M = 1:60

Autor návrhu	Ing.arch. MIROSLAV ČECH	CMI COMPANY ARCHITEKTÚRA, INTERIÉR, DESIGN WELLNESS OBJEKTY Ing.arch. Miroslav ČECH Kysucká 10, 040 11 KOŠICE	
Zod. projektant	Ing.Ján ŠMELÍK		
Profesia	vykurovanie		
Investor	Lesy SR š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA		
Miesto stavby	PODSÚĽOVÁ		
Stavba	PODSÚĽOVÁ- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU LESNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA	Dátum	03. 2011
Obsah	PôDORYS SUTERÉNU	Č. výkresu	02
		Paré	