



LEGENDA:

R2	ROZDEĽOVAČ PRE PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH OKRUHOV: 5-OKRUHOVÝ (9572028) + SKRINKA ROZDEĽOVAČA DO STENY, PRE 4-6 OKRUHOV - Typ A-UP (9569300)
R2/202 22K-550/1200	VYKUROVACIE TELESO č. 202, PRIPOJENÉ CEZ ROZDEĽOVAČ R2 TYP A VEĽKOSŤ TELESÁ: UNIVERZÁLNE PANELOVÉ TELESO VISSMANN: 2 PANEĽY, 2 KONVEKTORY - VÝŠKA / DĹŽKA (mm) Q = 1020 W
	VÝKON VYKUROVACIEHO TELESÁ PRI VÝPOČTOVOM TEPLIOTNOM SPÁDE: 60/45°C

POZNÁMKY

ROZVODY V KOTOLNI OD KOTLA PO ČERPADLOVÚ SKUPINU ÚK A OHRIEVAČ TÚV ZHOTOVIŤ Z MEDENÝCH POTRUBÍ
ROZVODY Z KOTOLNE PO ROZDEĽOVAČE ZHOTOVIŤ Z POTRUBIA VISSMANN P-RT/AI/PE, 32/3 mm.
VŠETKY VYKUROVACIE TELESÁ NA 1.POSCHODÍ BUDÚ PRIPOJENÉ NA ROZDEĽOVAČ: R2
VŠETKY VYKUROVACIE TELESÁ BUDÚ PRIPOJENÉ INDIVIDUÁLNE, BEZ SPOJOV POTRUBÍ V STAVEB. KONŠTRUKCIÁCH
SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA: VISSMANN, RÚRKA 5-VRSTVOVÁ PLASTHLINÍKOVÁ PE-RT/AI/PE, 16x2mm

M = 1:60

Autor návrhu	Ing.arch. MIROSLAV ČECH	CMI COMPANY ARCHITEKTÚRA, INTERIÉR, DESIGN WELLNESS OBJEKTY Ing.arch. Miroslav ČECH Kysucká 10, 040 11 KOŠICE	
Zod. projektant	Ing.Ján ŠMELÍK		
Profesia	vykurovanie		
Investor	Lesy SR š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA		
Miesto stavby	PODSÚĽOVÁ		
Stavba	PODSÚĽOVÁ- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU LESNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA	Dátum	03. 2011
Obsah	Pôdorys 1.POSCHODIA	Č. výkresu	04
		Paré	